


Notice Robinets thermostatiques

DANFOSS RAS-C2 013G6040 (posés dans résidence en juin 2018)

A) Les repères sur le robinet correspondent au thermostat suivant :
(ex : la position II limite la température à 16°)



B) Toutefois le réglage sur les positions III et MAX ne pourra jamais donner 24° ou 28° degrés, Puisque le contrat passé avec le chauffagiste limite la température à 20° dans les appartements.

Rappel des températures conseillées :

- Salon : 19° à 20° la journée
- Chambre bébé : 18° la nuit
- Chambre : 16° la nuit

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

RAS-C2
013G6040



RA

